



KONTROLNÍ SEZNAM PROVĚREK BEZPEČNOSTI PRÁCE

PRACOVIŠTĚ A JEHO ADRESA

Č.	KONTROLOVANÁ OBLAST	ANO	NE	POZNÁMKA*
1	Hlavní uzávěry vody, plynu a hlavní vypínač elektřiny jsou označeny a jsou přístupné.			
2	Směry úniku osob a nouzový východ jsou označeny.			
3	Únikové cesty – chodby a schodiště jsou volné.			
4	Lékárnička, pokud je na pracovišti, je označena bílým křížem v zeleném poli, obsah je před datem expirace			
5	Elektrické rozvaděče jsou přístupné a jsou označeny varováním „Pozor! Elektrické zařízení“ a „Nehas vodou ani pěnovými přístroji“.			
6	Hasicí přístroje jsou přístupné, zajištěné proti pádu a jejich rukojeť je maximálně ve výši 1,5 metru.			
7	Závady na budovách i zařízení jsou hlášeny a v průměrných lhůtách odstraňovány.			
8	Vyhrazená technická zařízení – elektrická, plynová, tlaková jsou pravidelně kontrolována.			
9	Na pracovišti je vedena evidence úrazů.			
10	Informace o rizicích a bezpečnostní listy k chemickým látkám jsou k dispozici na pracovišti.			
11	V dokumentaci pracoviště je doklad o školení BOZP a PO.			
12	Osobní ochranné pracovní prostředky jsou poskytovány podle schváleného seznamu a kontrolovány.			
13	Na pracoviště nemají volný přístup nepovolané osoby.			

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY A PŘÍPADNÉ NÁVRHY KE ZLEPŠENÍ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ (MOŽNO UVÉST NA SAMOSTATNÝ LIST)

ZPRACOVAL

PROVĚREK BOZP SE ÚČASTNILI

VEDOUcí PRACOVIŠTĚ

DATUM

PODPIS VEDOUCÍHO PRACOVIŠTĚ

*) Např. „plyn nezaveden“, „v řešení“ ...