



Všem vedoucím pracovníkům

V Plzni dne 27. 10. 2011
Č. j.: 3558/2011

Příkaz děkana č. 05 / 2011

Prověrky BOZP - 2011

Zpráva o výsledku prověrky BOZP v roce 2011 na LF UK v Plzni.

Složení komise: Ing. Barták František zástupce odborů
 Ing. Vais Petr technické odd.
 pí. Smolková Jana PO
 p. Polívka Jindřich BOZP

Prověrka se konala na LF UK ve dnech 17. října – 19. října 2011 ve všech prostorách lékařské fakulty.

Při prověrce BOZP bylo kontrolováno proškolení studentů na jednotlivých ústavech LF Plzeň před praktiky, dále byla provedena kontrola proškolení zaměstnanců.

Dále bylo kontrolováno provádění revizí el. ručního nářadí (kontrola je prováděna v termínech).

Kontroly výtahů jsou prováděny smluvně zajištěnými firmami.

Školení pracovníků z vyhlášky 50/82 je provedeno.

Závady na pracovištích zjištěné komisí:

=====

Závada	odstranit do	zodpovídá
--------	--------------	-----------

=====

Dílny:

1) Provést úklid na pracovišti	ihned	vedoucí TO
2) Výměna osvětlení na strojích	červen 2012	vedoucí TO
3) Zajistit dostatečnou průchodnost mezi stroji	ihned	vedoucí TO

Chemická laboratoř – suterén:

Zajistit prostor před el. rozvaděčem	ihned	vedoucí ústavu ve spolupráci s TO
--------------------------------------	-------	--------------------------------------



Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni

Oprava lina v chodbě	duben 2012	-//-
Zabezpečit vchodové dveře do laboratoře	prosinec 2011	-//-
Biofyzika -----		
Označit na brusce polohu zapnuto		
Biologie -----		
1) Označit správně teplou a studenou vodu u kohoutku v místnosti č. 8	ihned	vedoucí TO
2) Odvětrání skladu chemikálií	červenec 2012	vedoucí ústavu ve spolupráci s TO
3) Oprava – (výměna) labilního pracovního stolu v laboratoři	leden 2012	vedoucí ústavu ve spolupráci s TO
4) Výměna azbestové desky u pracovního stolu v laboratoři	prosinec 2011	vedoucí ústavu ve spolupráci s TO
Patologická fyziologie -----		
Přípevnit hasící přístroj S6 v místnosti 23	ihned	vedoucí TO
Děkanát =====		
Studijní oddělení -----		
Chybí práh	březen 2012	vedoucí TO
Šafránkuv pavilon -----		
Sociální lékařství		
Rozvod zásuvek místo prodlužovacích kabelů	červen 2012	vedoucí TO
AVC		
Dát kryt na zářivku	ihned	vedoucí AVC



Jazyk

1) Kryt na světlo v kuchyňce	ihned	vedoucí TO
2) V učebně hučí zářivky	ihned	-//-
3) Oprava vodovodního kohoutku v míst. 111	prosinec 2011	-//-

CRL:

Zabezpečit hasicí přístroj proti pádu	ihned	vedoucí TO
---------------------------------------	-------	------------

Chemie

1) Oprava lina v knihovně	březen 2012	vedoucí TO
---------------------------	-------------	------------

Knihovna

Opravit ventilátor / depozitář- sklad knihovny /	únor 2012	vedoucí ústavu ve spolupráci s TO
--	-----------	--------------------------------------

Farmakologie

Oprava lina v místnosti č. 4	březen 2012	vedoucí TO
------------------------------	-------------	------------

Hygiena

Oprava lina v místnosti č. 14	březen 2012	vedoucí TO
-------------------------------	-------------	------------

Anatomie

Komise doporučuje prokonzultování možnosti modernizace pracoviště macerace.

doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., v. r.
děkan LF UK v Plzni

Zpracoval: Jindřich Polívka
technik BOZP

Členové komise: Ing. Barták František
Ing. Vais Petr
PO Smolková Jana
BP Polívka Jindřich
